



## Égéstermék elvezetők

A 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. mellékletében található leírásnak megfelelően az egyes karakterkódok magyarázata az alábbi:

### 1. karakter

**E:** Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

**K:** Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm<sup>2</sup> járat keresztmetszetig.

**N:** Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm<sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10.000 cm<sup>2</sup>-ig.

**G:** Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

### 2. karakter

**N:** Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

**Z:** Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

**T:** Tartalék égéstermék-elvezető.

### 3. karakter

**H:** Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

**T:** Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

### 4. karakter

**S:** Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

**G:** Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.